


**Сводные данные об аварийных отключениях в сетях
ОАО «Михайловскагропромэнерго» за 2015 год.**

Месяц	№ Ф-6 кВ	п/с	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина	Мероприятия по устранению
Январь	6 Ж	Михайловка	26.01.15 20:40	26.01.15 22:10	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
Февраль	3 М	Михайловка	06.02.15 19:10	06.02.15 20:05	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
Март	6 М	Михайловка	11.03.15 13:00	11.03.15 17:00	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
	6 М	Михайловка	11.03.15 18:10	11.03.15 18:50	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
Апрель	3 М	Михайловка	03.04.15 10:00	03.04.15 10:15	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
	6 Ж	ЖБИ-130	09.04.15 11:50	09.04.15 14:30	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
	6М	Михайловка	09.04.15 15:20	09.04.15 16:40	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
	3 М	Михайловка	09.04.15 16:30	09.04.15 16:50	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
	11 П	Павловка-1	25.04.15 19:15	25.04.15 21:00	Пробой муфты	Замена муфты
Май	11 П	Павловка-1	09.05.15 11:58	09.05.15 14:00	Проникновение животных	Очистка ГП
	3 М	Михайловка	11.05.15 15:30	11.05.15 17:00	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
	3 М	Михайловка	19.05.15 10:30	19.05.15 10:45	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
Июнь	-	-	-	-	-	-
Июль	3М	Михайловка	12.07.15 05:25	12.07.15 06:00	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
	6 Ж	ЖБИ-130	26.07.15 15:00	26.07.15 15:20	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
Август	4 М	Михайловка	09.08.15 15:05	09.08.15 15:50	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено

	3 М	Михайловка	09.08.15 15:15	09.08.15 15:45	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
Сентябрь	-	-	-	-	-	-
Октябрь	4 М, 6 М	Михайловка	01.10.15 19:45	01.10.15 20:15	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
Ноябрь	3 М	Михайловка	04.11.15 14:00	04.11.15 14:20	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
	4 П	Павловка-1	17.11.15 09:00	17.11.15 10:17	Пробой изолятора	Замена Изолятора
	4 М	Михайловка	26.11.15 19:45	26.11.15 20:10	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
Декабрь	-	-	-	-	-	-

Гл. инженер



К.В. Кирчук