

**Сводные данные об аварийных отключениях в сетях
Акционерного общества «Михайловскагропромэнерго» за 2017 год.**

Месяц	№ Ф-6 кВ	п/с	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина	Мероприятия по устранению
Январь	-	-	-	-	-	-
Февраль	-	-	-	-	-	-
Март	-	-	-	-	-	-
Апрель	6Ж	ЖБИ-130	16, 00, 2017,04,26	16, 50, 2017,04,26	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
	4М	Михайловка	19, 00, 2017,04,26	19, 31, 2017,04,26	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
Май	6Ж	ЖБИ-130	14, 00, 2017,05,06	14, 32, 2017,05,06	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
	4П	Павловка-1	04, 25, 2017,05,23	04, 35, 2017,05,23	Технологический отказ	
Июнь	3М	Михайловка	04, 40, 2017,06,30	04, 55, 2017,06,30	Технологический отказ	
Июль	3М	Михайловка	15, 00, 2017,07,01	15, 30, 2017,07,01		Отключение в сетях ДРСК
	4М	Михайловка	15, 00, 2017,07,01	15, 30, 2017,07,01		Отключение в сетях ДРСК
	3М	Михайловка	17, 30, 2017,07,05	17, 55, 2017,07,05	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
	4П	Павловка-1	12, 00, 2017,07,16	16, 00, 2017,07,16	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
Август	6М	Михайловка	14, 00, 2017,08,01	14, 40, 2017,08,01	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено

	6М	Михайловка	21, 05, 2017,08,01	00, 34, 2017,08,02	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
	6Ж	ЖБИ-130	21, 05, 2017,08,01	00, 34, 2017,08,02	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
	1Ж	ЖБИ-130	09, 30, 2017,08,07	21, 52, 2017,08,07	ЧС	
	6Ж	ЖБИ-130	09, 30, 2017,08,07	21, 52, 2017,08,07	ЧС	
Сентябрь	-	-	-	-	-	-
Октябрь	3М	Михайловка	18, 50, 2017,10,09	19, 05, 2017,10,09	Технологический отказ	Осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено
Ноябрь	-	-	-	-	-	-
Декабрь		-	-	-	-	-

Гл. инженер

К.В. Кирчук