

ВЕДОМОСТЬ
отключений электрооборудования АО "МАПЭ"
с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
(информация выгружена с сайта: nadezhnost.minenergo.gov.ru)

Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращением передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за _____ месяц _____ 2022 года
АО "МАПЭ"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии												Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			
1 Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	2 Наименование структурной единицы сетевой организации	3 Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	4 Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	5 Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	6 Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	7 Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	8 Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	9 Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	10 Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	11 Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	12 Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	13 ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				21 Суммарный объем фактического нагружения (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возмывания замка снабжения, кВт	23 Номер и дата акта расследования технологического нарушения		24 Код организационной причины аварии	25 Код технической причины повреждения оборудования	26 Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)	
													14 1-я категория надежности	15 2-я категория надежности	16 3-я категория надежности	17 ВН (110 кВ и выше)	18 СН1 (35 кВ)	19 СН2 (6-20 кВ)	20 НН (0,22-1 кВ)							
1	АО "МАПЭ"	ВЛ	Ф-6 кВ № 4 п-с	6 (6.3)	20,35 2022.01.20	21,20 2022.01.20	В	0,75	ВЛ	0	0	1125	0	0	1125	0	0	0	1125	0	2000	3	3.4.8.5		0	
2	АО "МАПЭ"	ТП	ЭТП № 54 "60 лет	0,38	20,35 2022.01.20	08,55 2022.01.21	В	12,33	ТП	0	0	92	0	0	92	0	0	0	92	0	400	1	3.4.13.3	4.12	1	
3	АО "МАПЭ"	ТП	КТПН № 38	0,38	20,35 2022.01.20	10,45 2022.01.21	В	14,17	ТП	0	0	121	0	0	121	0	0	0	121	0	400	2	3.4.13.2	4.13	1	
4	АО "МАПЭ"	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ № 3 от	0,38	10,10 2022.02.07	15,25 2022.02.07	В	5,25	ВЛ	0	0	34	0	0	34	0	0	0	34	0	170	4	3.4.8.2		0	
6	АО "МАПЭ"	ВЛ	Ф-6 кВ № 6 п-с	6 (6.3)	08,10 2022.03.05	10,40 2022.03.05	В	2,5	ВЛ	0	0	484	0	0	484	0	0	0	484	0	1450	6	3.4.14		1	
5	АО "МАПЭ"	ВЛ	Ф-6 кВ № 6 п-с 110/35/6 "Михайловка"	6 (6.3)	06,20 2022.03.05	09,35 2022.03.05	В	3,25	ВЛ	0	0	1052	0	0	1052	0	0	0	1052	0	1900	5	3.4.10		0	
7	АО "МАПЭ"	ВЛ	Ф-6 кВ № 8 п-с	6 (6.3)	18,28 2022.04.08	19,05 2022.04.08	В	0,62	ВЛ	0	0	1230	0	0	1230	0	0	0	1230	0	2200	7	3.4.14		1	
8	АО "МАПЭ"	ВЛ	Ф-6 кВ № 11 п-с 110/35/6 "Павловка-1"	6 (6.3)	23,15 2022.04.23	08,00 2022.04.27	В	80,75	ВЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1800	8	3.4.9.3		0	
9	АО "МАПЭ"	ТП	ЭТП № 35 "ИПС"	6 (6.3)	09,10 2022.06.16	10,00 2022.06.16	В	0,83	ВЛ	0	0	44	0	0	44	0	0	0	44	0	83	9	3.4.8.2		0	
11	АО "МАПЭ"	ВЛ	Ф-6 кВ № 4 п-с 110/35/6 "Павловка-1"	6 (6.3)	17,10 2022.07.16	19,00 2022.07.16	В	1,83	ВЛ	0	0	2100	0	0	2100	0	0	0	2100	0	2000	11	3.4.12.3	4.10	0	
10	АО "МАПЭ"	ВЛ	Ф-6 кВ № 6 п-с 110/6 "ЖБИ-130"	6 (6.3)	16,05 2022.07.16	17,05 2022.07.16	В	1	ВЛ	0	0	486	0	0	486	0	0	0	486	0	1450	10	3.4.9.1		0	

Ведомость составил: начальник ПТО

Гончаров А.Н.