

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Михайловскагропромэнерго»
Протокол № 45 от «12» мая 2014 г.

ОТЧЕТ ОАО «Михайловскагропромэнерго» - о работе акционерного общества за 2013 финансовый год.

Сведения об Обществе:

Наименование – Открытое акционерное общество «Михайловскагропромэнерго», место нахождения – 692651, село Михайловка, Михайловского района, Приморского края, улица Гагарина 18.

Дата государственной регистрации акционерного общества: 16 мая 1997г., основной государственный регистрационный номер 1022500863813 от 27.07.2006 г. По состоянию на 1 января 2012 года, числится 6 акционеров, являющихся владельцами 770 обыкновенных именных бездокументарных акций. Все зарегистрированные акционеры имеют право на участие в годовом общем собрании.

Основной задачей Общества является обеспечение надежного электроснабжения коммунально-бытовых и других потребителей электроэнергии с. Михайловка и п. Новошахтинский. Общество имеет производственные участки:

- ✓ Участок (база) с. Михайловка, ул. Гагарина, 18
- ✓ Участок п. Новошахтинский, ул. Юбилейная, 2а

Основными видами деятельности Общества являются:

- передача и распределение электрической энергии;
- эксплуатация и ремонт электрических сетей коммунальной энергетики;
- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического оборудования, энергоустановок (строительство, ремонт и эксплуатация линий электропередач, трансформаторных подстанций);
- обслуживание по договорам ведомственных подстанций, электрических сетей и сетей уличного освещения;
- торгово-закупочная деятельность, коммерческая и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Вся деятельность Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Основные фонды Общества расположены на территории Михайловского муниципального района.

По состоянию на 1 января 2014 года на балансе Общества находилось:

- воздушных линий электропередачи 87,6 км., в том числе:
 - 32 км. на напряжении 6 киловольт
 - 55,6 км. на напряжение 0,4 кВ
- кабельных линий электропередачи 24,65 км., в том числе:
 - 4,8 км на напряжение 6 кВ
 - 9 км. на напряжение 0,4 кВ
- 58 трансформаторных подстанций.

Износ основных фондов Общества составляет 42,5%, что свидетельствует о необходимости продолжения производства работ по капитальному и текущему ремонту электрических сетей с реконструкцией и модернизацией.

Нами проведены ниже следующие мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей в необходимом объеме согласно утвержденному годовому плану (план подготовки к ОЗП 2013-2014 г.)

- Прокладка двойной кабельной линии 6 кВ от РУ – 6 кВ ЗТП № 3 «Школа» до РУ – 6 кВ ЗТП № 45 «Второй квартал» для обеспечения резервирования питания котельной № 2.
- Прокладка двойной кабельной линии 6 кВ от РУ – 6 кВ ЗТП № 3 «Школа» до РУ – 6 кВ ЗТП № 2 «Центральная котельная» для обеспечения резервирования питания котельной № 1.
- Прокладка резервной кабельной линии 6 кВ от опоры № 54 Ф 6 кВ № 4 п/с 110/35/6 «Михайловка» до РУ – 6 кВ ЗТП № 3 «Школа» для обеспечения резервирования питания ТП.
- Замена трансформатора ТМ – 100 кВА на ТМ – 160 кВА в подстанции КТП № 13 «Степная» для увеличения надежности электроснабжения в связи с возросшими нагрузками.
- Замена несущих конструкций трансформаторной подстанции КТП № 13 «Степная», установка в качестве коммутационных аппаратов 0,4 кВ автоматических выключателей на отходящие фидера для улучшения надежности энергоснабжения.
- Замена загнивших деревянных опор № 1, 2, 4 на ВЛ – 0,4 кВ к ул. Сельская, Степная от КТП № 13 «Степная», 1х160 кВА, Ф 6 кВ № 7 п/с 110/35/6 «Михайловка».
- Замена выключателя нагрузки ВНП – 16 на выключатель нагрузки ВНА- Л-10/630-20з У2 в ячейке РУ – 6 кВ Ввод Ф 6 кВ от п/с 110/35/6 «Михайловка» ЗТП № 20 «4 квартал».
- Замена выключателя нагрузки ВНП – 16 на выключатель нагрузки ВНА- Л-10/630-20з У2 в ячейке РУ – 6 кВ Ввод Ф 6 кВ от п/с 110/35/6 «Михайловка» ЗТП № 45 «2 квартал».
- Замена выключателя нагрузки ВНП – 16 на выключатель нагрузки ВНА- Л-10/630-20з У2 в ячейке РУ – 6 кВ Ввод Ф 6 кВ № 6 от п/с 110/35/6 «Михайловка» ЗТП № 3 «Школа».
- Замена выключателя нагрузки ВНП – 16 на выключатель нагрузки ВНА- Л-10/630-20з У2 в ячейке РУ – 6 кВ Ввод Ф 6 кВ № 3 от п/с 110/35/6 «Михайловка» ЗТП № 3 «Школа».
- Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от РУ – 0,4 кВ ЗТП № 45 «Второй квартал» к жилому дому ул. Квартал 3, дом 1.
- Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от РУ – 0,4 кВ ЗТП № 45 «Второй квартал» к жилому дому ул. Квартал 3, дом 2.
- Замена главного рубильника ТР № 1 в РУ – 0,4 кВ ЗТП № 45 «2 квартал».
- Замена рубильников в РУ – 0,4 кВ КТП № 19 «Партизанская», 1х160 кВА.
- Замена выключателя нагрузки ВНП – 16 на выключателе нагрузки ВНА- Л-10/630-20з У2 в ячейке РУ – 6 кВ отпайка Ф 6 кВ № 4 на ПТ № 41 от п/с 110/35/6 «Михайловка».
- Спрямление ВЛ – 6 кВ № 4 п/с 110/35/6 «Михайловка» между ЗТП № 8 и ЗТП № 56, замена провода АС – 50 на провод большего сечения АС – 95 для снижения технологических потерь в линии.
- Замена деревянных опор на опоры ж/б по Ф 6 кВ № 3 от п/с 110/35/6 «Михайловка».
- Замена деревянных дверей на металлические в РУ – 0,4/6 кВ, ячеек трансформаторов № 1, 2 на ЗТП № 3 «Общежитие».
- Замена деревянных дверей на металлические в РУ – 0,4 кВ на ЗТП № 13 «Росинка».
- Ремонт кровельного покрытия на ЗТП № 2 «Школа №1».
- Ремонт кровельного покрытия на ЗТП № 3 «Общежитие».
- Ремонт кровельного покрытия на ЗТП № 4 «Больница».
- Ремонт полов в РУ – 0,4 кВ ЗТП «12 «д/с Золотой ключик».
- Прокладка резервной кабельной линии 6 кВ от РУ – 6 кВ п/с 110/35/6 «Павловка – 1» до опоры № 1а Ф 6 кВ № 4.

- Прокладка резервной кабельной линии 6 кВ от РУ – 6 кВ п/с 110/35/6 «Павловка – 1» до опоры № 1а Ф 6 кВ № 8.
- Прокладка резервной кабельной линии 6 кВ от РУ – 6 кВ п/с 110/35/6 «Павловка – 1» до опоры № 1а Ф 6 кВ № 11.
- Перевод части нагрузки с ВЛ 0,4 кВ по ул. Луговая от ЗТП № 17 «Шахтерская» на КТПН № 5 «Луговая».
- Перевод части нагрузки с ВЛ 0,4 кВ по ул. Восточная от ЗТП № 17 «Шахтерская» на КТПН № 5 «Луговая».
- Перевод части нагрузки с ВЛ 0,4 кВ по ул. Шахтерская от ЗТП № 17 «Шахтерская» на КТПН № 5 «Луговая».
- Установка проходной КТПН с 2 приводами ВВП – 16 взамен КТПН № 18 для обеспечения возможности оперативных переключений.
- Установка разъединителя РЛНД – 10 на опоре № 57 Ф 6 кВ № 11 п/с 110/35/6 «Павловка-1» на ЗТП № 16 «Малосемейка».

Также предприятием проводились работы по реконструкции сетей согласно плану инвестиционной программы 2011 – 2014 г. в которую включают в себя в том числе и модернизацию учетного комплекса у потребителей частных домовладений.

Для поддержки условий труда работников на требуемом уровне за отчетный период:

- обучено по охране труда 21 человек из них 4 человека в обучающих центрах.
- количество аттестованных мест по условиям труда 30.
- выполнено мероприятий по сокращению электротравматизма 23.
- выполнено мероприятий по улучшению условий охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 15.
- проводятся периодические медицинские осмотры сотрудников предприятия
- ежемесячно проводились дни охраны труда;
- проведено 57 проверок подразделений предприятия по вопросам Охраны труда и Техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Проведена комплексная проверка финансовой деятельности Общества аудиторской фирмой ООО «Аудит – консалтинг». Результатами проверки установлено, что положение производственных дел и финансовое состояние Общества, в целом находятся в удовлетворительном состоянии.

Полная информация о предприятии находится на официальном сайте ОАО «Михайловскагропромэнерго» (www.mapz.rf).

Раскрытие информации обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг осуществляется на сервере раскрытия информации «Интерфакс» (www.e-disclosure.ru)