

Техническое задание № 1
к извещению о проведении запроса цен
по выбору поставщика для закупки стойки СВ-95-3 Аи.

К поставке может быть предложен Товар – стойки СВ-95-3 Аи.

Технические характеристики:

- 1) Стойки изготовленные по ГОСТ 236-13-79
- 2) Класс бетона В30
- 3) Морозостойкость не ниже F200
- 4) Водонепроницаемость W6-8
- 5) Год изготовления опор 2013

Классификация:

- 1) По ОКДП – 2695555 Опоры ЛЭП
- 2) По ОКВЭД – 26.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве.

Условия поставки:

- 1) Стойки СВ-95-3 Аи
- 2) Количество 72 шт.
- 3) На всю партию поставляемой продукции выписываются следующие документы: технический паспорт, счет- фактура, накладные.

Требования и гарантии:

Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, наличие сертификата, оформленного в соответствии с Российским законодательством и протокола испытаний.

Примечание:

Данная процедура запроса цен не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—10651 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Опубликованное Извещение вместе с настоящей Документацией по запросу цен, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком, в соответствии с этим оно должно носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.